


CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI[®]
CERT

Certificato numero/*Certificate number*

DE/4710

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione/*Referring to the Classification Reports*
nn. 0541/DC/REA/12_1 Rev. 1, 0541/DC/REA/12_2 Rev. 1, 0541/DC/REA/12_3 Rev. 1 del/*dated* 05/10/2012

si dichiara che la Società/*we declare that the Company*

PARCHETTIFICIO GARBELOTTO SRL
Via Mescolino, 12 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV) - ITALY

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/*has requested on the specimens named*

PARQUET PREFINITO DUE STRATI

Collezioni riportate in Allegato A / *Models listed in Annex A*

le prove di tipo secondo la norma EN 14342:2013, in conformità ai punti richiesti dal Produttore e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011

the type testing according to EN 14342:2013 in compliance with the points required by the Manufacturer and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

08/10/2012

Prima emissione
First issue

13/06/2017

Ultima emissione
Latest issue

07/10/2022

Scadenza
Expiring

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

Certificato numero/Certificate number

DE/4710

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

PARQUET PREFINITO DUE STRATI

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto/ Product characteristics:

Collezioni/ Models: Classic Listo-Floor, Maxi Listo-Floor, Super Listo-Floor, Grand Listo-Floor, Gold Listo-Floor, Elegant Master-Floor, Classic Master-Floor, Big Old Master-Floor, Collection Master-Floor, Prestige Master-Floor

Specie Legnose: Olivo, Acero, Ciliegio, Noce, Afrormosia, Iroko, Doussiè, Wengè, Teak, Olmo, Merbau, Termofrassino, Castagno, Larice, Cabreuva

Wood species: Olive, Maple, Cherry, Walnut, Afrormosia, Iroko, Doussiè, Wengè, Teak, Elm, Merbau, Thermo-ash, Chestnut, Larch, Cabreuva

Finitura: Verniciatura effetto cera, verniciatura antigraffio o finitura olio naturale

Finishing: wax effect paint, scratch-resistant paint or natural oil finish

Supporto: Strato di Betulla

Backing: Birch Layer

Peso/ Weight: 6170÷9377 g/m²

Spessore/ Thickness: 9÷14 mm

Spessore massello/ Wood thickness: 3÷4 mm

4.1 Reazione al fuoco/ Reaction to fire: C_{fi}-s1

Impiego/End use: appoggiato o incollato su supporto incombustibile
loose laid or glued on non combustible substrate

5.2 Rilascio di formaldeide / Release of formaldehyde: E1

08/10/2012

 Prima emissione
 First issue

13/06/2017

 Ultima emissione
 Latest issue

07/10/2022

 Scadenza
 Expiring

Ing. P. Fumagalli