



Certificato numero / Certificate number

DE/4709

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione / Referring to the Test and Classification Reports
nn. 0540/DC/REA/12_1 Rev.1, 0540/DC/REA/12_2 Rev.1, 0540/DC/REA/12_3 Rev.1 del / dated 05/10/2012

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

PARCHETTIFICIO GARBELOTTO S.r.l.
Via Mescolino, 12 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

PARQUET PREFINITO DUE STRATI DI ROVERE

le prove di tipo secondo la norma EN 14342:2013, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.

the type testing according to EN 14342:2013 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

08/10/2012

Prima emissione
First issue

12/10/2022

Rinnovo
Renewal

12/10/2022

Ultima emissione
Latest issue

07/10/2027

Scadenza
Expiry

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

pag. 1 / 3

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

PARQUET PREFINITO DUE STRATI DI ROVERE

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Descrizione Description	Parquet multistrato in legno naturale essenza rovere su strato in betulla Multilayer wood floor with oak essence wood surface on a birch layer
Essenza Essences	Rovere Oak
Finitura Finishes	Verniciatura effetto cera, verniciatura antigraffio o finitura olio naturale wax effect paint, scratch-resistant paint or natural oil finish
Supporto Backing	Strato di Betulla Birch layer
Peso per unità di superficie Mass area unit	6170 ÷ 9377 g/m ²
Spessore Thickness	9 ÷ 14 mm
Spessore massello Wood thickness	3 ÷ 4 mm

08/10/2012

Prima emissione
First issue

12/10/2022

Rinnovo
Renewal

12/10/2022

Ultima emissione
Latest issue

07/10/2027

Scadenza
Expiry

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**PARQUET PREFINITO DUE STRATI DI ROVERE**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Prestazioni / Performances:	
4.2 Reazione al fuoco 4.2 Reaction to fire Impiego End use	classe / class C_{fl}-s1 appoggiato o incollato su supporto incombustibile loose laid or glued on non combustible substrate
4.3.1 Rilascio di formaldeide 4.3.1 Release of formaldehyde	classe / class E1

08/10/2012Prima emissione
First issue**12/10/2022**Rinnovo
Renewal**12/10/2022**Ultima emissione
Latest issue**07/10/2027**Scadenza
Expiry